

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Шахты

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,
тел., факс (86362) 2-76-21
E-mail: 13ondupr@mail.ru

Предписание N 195/1/1-5
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору N 195 от " 28 " октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период: с 17 ноября 2016г по 22 ноября 2016 г. проведена проверка Калабиным Н.И. - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	руководителем не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта	(п. 24 ППР 390)	01.06.2017	
2.	пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением путей эвакуации	(п. 7. 62 СНиП 23-05-95)	01.06.2017	
3.	на объекте защиты запоры на дверях не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (центральный вход/выход)	(п. 35 ППР 390)	01.06.2017	
4.	имеются светильники, которые не закрыты колпаками	(п. 42 ППР 390)	01.06.2017	

	(рассеивателями), предусмотренные их конструкцией (1-ый этаж)			
5.	двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (1-ый этаж)	(п. 6.17 СНиП 21-01-97*)	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД и ПР по г. Шахты
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
Н.И. Калабин
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



" 22 " ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Ковалева
(подпись)
" 22 " ноября 2016 г.

Ковалева С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору