

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Долгомановский, 132

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Шахты

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,
тел., факс (86362) 2-76-21
E-mail: 13ondupr@mail.ru

Предписание N 197/1/1-2
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Шахты «Школа искусств»

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору N 197 от " 28 " октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:
с 16 ноября 2016г по 21 ноября 2016 г. проведена проверка Калабиным Н.И. - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- помещение чердака не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	(п. 4 НПБ 110-03)	01.06.2017	
2.	- двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (запасной выход)	(п. 6.17 СНИП 21-01-97*)	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НДиПР по г. Шахты
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
Н.И. Калабин
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



"21" ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Ковин
(подпись)
"21" ноября 2016 г.

Ковалева А.А.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору