

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области  
344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по г. Шахты

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346510,  
тел., факс (86362) 2-76-21  
E-mail: 13ondupr@mail.ru

**Предписание N 196/1/1-4**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**  
**города Шахты «Школа искусств»**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору N 196 от " 28 " октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:  
с 16 ноября 2016г по 21 ноября 2016 г. проведена проверка Калабиным Н.И. – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	- помещения чердака не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	(п. 4 НПБ 110-03 – Нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (далее – НПБ 110-03)	01.06.2017	
2.	- имеются светильники, которые не закрыты колпаками (рассеивателями), предусмотренные их	(п. 42 ППР 390)	01.06.2017	

	конструкцией (центральный запасной выход)			
3.	- двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (правое крыло)	(п. 6.17 СНиП 21-01-97*)	01.06.2017	
4.	- расстояние от потолка до звукового оповещателя не соответствует требованиям	(п. 3.17 НПБ 104-03 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	01.06.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "о пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела НД и ПР по г. Шахты  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ростовской области  
Н.И. Калабин  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

"21" ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Ковалев  
(подпись)

"21" ноября 2016 г.

Ковалев А.А.  
(должность, фамилия, инициалы)



\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору