Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 199

«22» октября 2018 г.

Место выдачи предписания: 346535, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская,135
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть – Донецком, Октябрьском (с) районах, выдавшего предписание:Терехова Мария Сергеевна–специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», 346535, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская,135 ОГРН – 1146182002295, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

10.10.2018 года с 14:30 до 16:00 мин в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», расположенном по адресу: 346535, Ростовская область, г. Шахты, ул. Пролетарская,135, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей:

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию(не моющиеся обои), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-при хореографическом зале не оборудовано помещение для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Каждый занимающийся в зале не обеспечен шкафчиком или вешалкой для одежды, что является нарушением п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом, что является нарушением п.3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- в каб. 27 мебель (учебные столы) не соответствуют ростовой группе, в учебных помещениях используются стулья с мягким покрытием, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

16.10.2018года с 15.00 до 17.00 в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Шахты ул.Островского,15, ул.Текстильная,53 нарушены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей:

г. Шахты ул.Островского,15,

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

г.Шахты, ул.Текстильная,53

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- в учебных помещениях используются стулья с мягким покрытием, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- не предусмотрено отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом, что является нарушением п.3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

22.10.2018г. с 14.30 до 17.00 в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Шахты ул.Майская,2, ул.Питерская, 66, ул. Думенко, 28, нарушены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей:

г.Шахты, ул.Майская,2,

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры) хранится на полу, а не в специально оборудованном шкафу, что является нарушением п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

г.Шахты, ул. Думенко, 28,

-материалы для внутренней отделки не устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, не допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

-мебель (учебные столы) не соответствуют ростовой группе, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»;

- согласно экспертному заключению по результатам лабораторных (испытаний) измерений филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты № 30.01-10/2089 от 16.10 2018 г. освещенность в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», расположенных по адресу: Ростовская область, г. Шахты ул.Майская,2 в классе вокала № 1, классе раннего эстетического развития № 6, классе фортепиано(хоровой) № 19; ул.Питерская, 66, в классе фортепиано № 15, № 8, классе теоретических дисциплин № 14, класс ИЗО № 13; ул. Думенко, 28,в классе фортепиано №3. Классе гитары № 7, классе ИЗО № 11, классе хора № 9, классе сольфеджио № 8, не соответствует разделу 5. п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

ул. Пролетарская,135

- заменить обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать влагостойкую краску;

- оборудовать при хореографическом зале помещение для переодевания раздельно для мальчиков и девочек. Обеспечить шкафчиком или вешалкой для одежды каждого занимающегося в зале;

- оборудовать отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря;

- оборудовать в каб. 27 (учебные столы) в соответствии с ростовой группой, заменить мебель (стулья с мягким покрытием), на мебель, стойкую к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств;

ул.Островского,15,

- заменить обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать влагостойкую краску;

ул.Текстильная,53

- заменить обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать влагостойкую краску;

-заменить стулья с мягким покрытием, на мебель, стойкую к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств;

- оборудовать отдельное место (или помещение) шкафом для хранения уборочного инвентаря;

ул.Майская,2,

- заменить обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать влагостойкую краску;

Оборудовать туалет шкафом для уборочного инвентаря (не допускать хранение уборочного инвентаря вне шкафов);

ул. Думенко, 28,

- заменить обои, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию (не моющиеся обои), на обои допускающие проведение уборки влажным способом (моющиеся обои) или использовать влагостойкую краску;

-оборудовать в кабинете (учебные столы) в соответствии с ростовой группой

-освещенность в структурных подразделениях муниципального бюджетного учреждении дополнительного образования города Шахты «Школа искусств», расположенных по адресу:

Ростовская область, г. Шахты ул.Майская,2 в классе вокала № 1, классе раннего эстетического развития № 6, классе фортепиано(хоровой) № 19;

ул.Питерская, 66, в классе фортепиано № 15, № 8, классе теоретических дисциплин № 14, класс ИЗО № 13;

ул. Думенко, 28,в классе фортепиано №3. Классе гитары № 7, классе ИЗО № 11, классе хора № 9, классе сольфеджио № 8, обеспечить в соответствии с разделом 5, п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей»

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 09.11.2020 г.**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в городе
Шахты, Усть - Донецком, Октябрьском (с) районах _____ ____Терехова М.С.

(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 22 » октября 2018 г.

Директор МБУДО ШИ
г.Шахты Ростовской области _____ _____ Макарова Елена Викторовна

(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель) (фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___» _____ 20__ г. по адресу: _____