

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2026 г., 61260061000221813401

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» июня 2026 г., 13 час. 30 мин. № 2605/010-61/67-ВО/А

(дата и время составления акта)

Шахты

(место составления акта)

**Акт профилактического визита  
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «22» мая 2026 г., № 2605/010-61/67-ВО/Р, учетный номер проверки 61260061000221813401.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен:**

1. Миринчук Антон Викторович – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Федотова Юлия Сергеевна – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору)
3. Приходько Юлия Витальевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области)
4. Токарь Юрий Владимирович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:**

**специалисты:**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации):**

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

**6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Ростовская, г Шахты, ул Островского, Дом 15

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**7. Контролируемое лицо:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ИНН 6155070386, адрес регистрации юридического лица: 346500, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, ЗД. 135

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

**8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «09» июня 2026 года, 11 час. 30 мин.

по «09» июня 2026 года, 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «01» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «09» июня 2026 года, 13 час. 30 мин.

по месту: обл. Ростовская, г. Шахты, ул. Островского, Дом 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.06.2026 №б/н

**2) истребование документов**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «01» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «09» июня 2026 года, 13 час. 30 мин.

по месту: обл. Ростовская, г. Шахты, ул. Островского, Дом 15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 09.06.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. - Документы содержащие сведения о должностном лице, являющемся уполномоченным представителем, руководителем учреждения; - Перечень эксплуатируемых объектов защиты (зданий, сооружений, наружных установках, находящихся в собственности, аренде, праве оперативного управления и т.д.); - Договор (контракт) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты; - Инструкции о мерах пожарной безопасности, паспорта на оборудование; - Распорядительные документы учреждения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности; - Техническая (эксплуатационная) документация изготовителя электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, на систему противопожарной защиты (включая регламент технического обслуживания); - Документы о проведении практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

**11. По результатам профилактического визита установлено:**

1. На объекте защиты на путях эвакуации 1, 2, допускается применение для отделки пола линолеумом, на который не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, п. 2, ст. 53, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы абз. 4, п. 4.1.2.; Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.
2. На объекте защиты допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 88, ст. 59 . СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.7. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

3. На объекте защиты чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 91, «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.1, 4.4. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

4. На объекте защиты руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 54. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

5. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

6. На объекте защиты отсутствует единый журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 17 30, 42, 43, 54, 60. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

7. На объекте защиты на дверях эвакуационных выходов с первого и второго этажей, отсутствуют замки (запоры), обеспечивающий ее возможность свободного открывания изнутри без ключа. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

8. На объекте защиты эвакуационные выходы заблокированы, используется металлическая решетка. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 27, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, п. 2, ст. 53. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.
9. На объекте защиты руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» абз. 4, п.2.; Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
10. На объекте защиты чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, 91, «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 4.1, 4.4.; Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 6, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
11. Лицо ответственное за пожарную безопасность объекта, а также руководитель организации не прошли обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 3.. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
12. На объекте защиты отсутствует декларация пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 64.; Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 2, Глава 14, Статья 64. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник этого объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.
13. В подвальном помещении, допускается эксплуатация светильников, со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пп. в п. 35; Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

14. Руководителем организации на объекте защиты не назначено лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п 4.. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 4 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.
15. На объекте защиты руководителем организации не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (не проведена огнезащитная обработка чердачного помещения). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 13. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 О проведении в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителем организации повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
16. На объекте защиты в помещении первого этажа возле эвакуационного выхода допускается курение. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 11. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 11 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Руководителем организации не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц (находится в аварийном состоянии), металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 17 Б. Место выявления нарушения: г. Шахты, Островского 15  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о предоставлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 09.06.2026 №б/н
2. протокол осмотра от 09.06.2026 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

## 13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))  
Миринчук Антон Викторович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27E7253EA39F483163CB7473C97FA4D4  
Владелец: Миринчук Антон Викторович  
Действителен с 06.05.2026 по 30.07.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Миринчук Антон Викторович - Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 8+7(863)602-10-66, e-mail: mirinchuk\_av@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

