

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2026 г., 61260061000221813740

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» июня 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2605/010-61/70-ВО/А

(дата и время составления акта)

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «22» мая 2026 г., № 2605/010-61/70-ВО/Р, учетный номер проверки 61260061000221813740.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

- Приходько Юлия Витальевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области)
- Токарь Юрий Владимирович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. К проведению профилактического визита были привлечены:
специалисты:**

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

- обл Ростовская, г Шахты, ул Энтузиастов, Дом 103

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ИНН 6155070386, адрес регистрации юридического лица: 346500, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, ЗД. 135

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «15» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)**проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...**

с "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

по "___" _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)**9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:****1) осмотр**(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «09» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл. Ростовская, г. Шахты, ул. Энтузиастов, Дом 103

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 09.06.2026 №1

2) истребование документов(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «15» июня 2026 года, 09 час. 00 мин.

по «15» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл. Ростовская, г. Шахты, ул. Энтузиастов, Дом 103

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 15.06.2026 №1

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)**10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. - Документы содержащие сведения о должностном лице, являющемся уполномоченным представителем, руководителем учреждения; - Перечень эксплуатируемых объектов защиты (зданий, сооружений, наружных установках, находящихся в собственности, аренде, праве оперативного управления и т.д.); - Договор (контракт) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, - Инструкции о мерах пожарной безопасности, паспорта на оборудование; - Распорядительные документы учреждения о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности; - Техническая (эксплуатационная) документация изготовителя электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, на систему противопожарной защиты (включая регламент технического обслуживания); - Документы о проведении практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))**11. По результатам профилактического визита установлено:**

1. На территории МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств" не осуществляется своевременный покос травы. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 67 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Обязательная своевременная уборка мусора, сухой растительности, покос травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладателями территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее -территории садоводства или огородничества).
2. На объекте защиты, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией,. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

На объекте защиты, непосредственно под электрощитовой на 1 этаже, допускается размещение мебели, выполненной из горючих

3. материалов. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 35 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
4. На объекте защиты, на путях эвакуации, светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
5. На объекте защиты чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации.. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
6. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
7. Руководитель организации, а также должностное лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
8. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая проведения проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций зданий в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ
9. На объекте защиты допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д. 103
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 09.06.2026 №1
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 15.06.2026 №1


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

- 2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области) Приходько Юлия Витальевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Приходько Юлия Витальевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области), телефон: 88636227621, e-mail: kukoba_uv@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

