

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2026 г., 61260061000221813924

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«15» июня 2026 г., 12 час. 00 мин. № 2605/010-61/69-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

**346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «22» мая 2026 г., № 2605/010-61/69-ВО/Р, учетный номер проверки 61260061000221813924.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Приходько Юлия Витальевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области)
2. Токарь Юрий Владимирович – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Ростовская, г Шахты, ул Ленина, Дом 65А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ  
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" ИНН 6155070386, адрес регистрации юридического лица: 346500, РОСТОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПРОЛЕТАРСКАЯ УЛ, ЗД. 135**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «08» июня 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «15» июня 2026 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты, непосредственно под электрощитовой на 1 этаже, допускается размещение мебели,

выполненной из горючих материалов. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 35 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать размещение мебели, выполненной из горючих материалов непосредственно под электрощитовой на 1 этаже

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждения устранения данного нарушения

2. На объекте защиты, в классе №1, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Место выявления нарушения: На объекте защиты, в классе №1, допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

3. На объекте защиты, на путях эвакуации, светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Выделить светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

4. На объекте защиты, на путях эвакуации, возле второго эвакуационного выхода, допускается размещение мебели, препятствующей свободной эвакуации при пожаре. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Не допускать размещение мебели, на путях эвакуации, препятствующей свободной эвакуации при пожаре

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

5. Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 407 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Пронумеровать огнетушители установленные на объекте

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

6. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем,. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Организовать хранение необходимой документации на объекте защиты

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

7. Руководитель организации, а также должностное лицо, которое по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, не прошли обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам. . Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Ответственным лицам пройти обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

8. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая проведения проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций зданий в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Организовать хранение необходимой документации на объекте защиты

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

9. На объекте защиты чердачное помещение не оборудовано системой пожарной сигнализации.. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Оборудовать чердачное помещение АПС

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

10. На объекте защиты допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.. Место выявления нарушения: МБУ ДО Г.Шахты "Детская Школа Искусств"- 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 65А.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

15.06.2027

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить устройство выходов на чердак через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставить подтверждение устранения данного нарушения

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области) Приходько Юлия Витальевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Приходько Юлия Витальевна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Шахты по пожарному надзору-старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области), телефон: 88636227621, e-mail: kukoba\_uv@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

